ALLEGATO 1.2

PIANO DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE INTERNA

AZIONI DI MEDIO-BREVE TERMINE

ILLUMINAZIONE INTERNA CAMPUS DI MACCHIA ROMANA - RIFERIMENTO MISURA PRINCIPALE EL.02

Codice Sottomis.	UBICAZIONE	TIPOLOGIA LAMPADE	Descrizione misura	Stato di attuazione	Dettagli della misura	Note
EL.02.01	Ingegneria	LED	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Due accenssioni monofase per corridoio. Dal Lunedì al Venerdì accensione programmata dalle 07.00 alle 22.00. Sabato dalle 07.00 alle 17.00.	Misura tecnico-gestionale. L'attuazione della misura comporta una riduzione del funzionamento delle lampade dei corridoi dalle ore 17.00 alle 22.00 durante tutti i w.e. per un totale di 520 ore/anno (10 ore/settimana)
EL.02.02	Didattica di Agraria	LED	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Nell'immediato prevedere giro di controllo da parte del servizio di Vigilanza per l'eventuale spegnimento delle luci rimaste accese	Misura gestionale
EL.02.03		LED	Razionalizzazione delle accensioni	Da programmare	Prevedere l'installazione di orologi per consentire la seguente programmazione oraria: Dal Lunedì al Venrdi accensione programmata dalle 07.00 alle 22.00. Sabato dalle 07.00 alle 17.00. L'atttuazione della presente misura annullerà la misura EL.02.02	
EL.02.04		LED	Razionalizzazione delle accensioni	Da programmare	Prevedere l'installazione di sensori di presenza parzializzando il numero di lampade sempre accese	Misura di medio termine
EL.02.02	Edifici 3A, 3B e 3D	TRADIZIONALI con reattore elettronico	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Nell'immediato prevedere giro di controllo da parte del servizio di Vigilanza per l'eventuale spegnimento delle luci rimaste accese	Misura gestionale
EL.02.03			Razionalizzazione delle accensioni	Da programmare	Prevedere l'installazione di orologi per consentire la seguente programmazione oraria: Dal Lunedì al Venrdi accensione programmata dalle 07.00 alle 22.00. Sabato dalle 07.00 alle 17.00. L'atttuazione della presente misura annullerà la	
EL.02.04			Razionalizzazione delle accensioni	Da programmare	Prevedere l'installazione di sensori di presenza parzializzando il numero di lampade sempre accese	Misura di medio termine
EL.02.04			Efficientamento	Da programmare	Sostituzione lampade attuali con lampade a LED	Misura di medio/lungo termine

EL.02.02	Biblioteca	LED	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Nell'immediato prevedere giro di controllo da parte del servizio di Vigilanza per l'eventuale spegnimento delle luci rimaste accesse	Misura gestionale
EL.02.03			Razionalizzazione delle accensioni	Da programmare	Prevedere l'installazione di orologi per consentire la seguente programmazione oraria: Dal Lunedì al Venrdi accensione programmata dalle 07.00 alle 22.00. Sabato dalle 07.00 alle 17.00. L'atttuazione della presente misura annullerà la misura EL.02.02	
ILLUMINAZIONE INTERNA VIA NAZZARIO SAURO - RIFERIMENTO MISURA PRINCIPALE EL.02						
EL.02.02	PIANI	TRADIZIONALI	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Prevedere giro di controllo da parte del servizio di Vigilanza per l'eventuale spegnimento delle luci rimaste accesse	Misura gestionale
ILLUMINAZIONE INTERNA CAMPUS DI MATERA - RIFERIMENTO MISURA PRINCIPALE EL.01						
EL.02.02	CAMPUS DI MATERA	LED	Razionalizzazione delle accensioni	In corso di attuazione	Nell'immediato prevedere giro di controllo da parte del servizio di Vigilanza per l'eventuale spegnimento delle luci rimaste accesse	Misura gestionale
EL.02.03				Da programmare	Prevedere l'installazione di orologi e di rivelatori di presenza almeno nei serivizi igienici.	Misura di medio/lungo termine